

Куда: г. Чашники, ул. Советская, 35 (факс 8 02133 4 16 03)  
Чашникский РЦГиЭ

**Результаты производственного контроля качества питьевой воды централизованных источников водоснабжения  
филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал»  
ВКУ №3 (г. Чашники и Чашникского район) за март 2022 г.**

Показатели (в соответствии с показателями, включенными в рабочие программы)	ПДК	Источники централизованного водоснабжения			Перед подачей в распределительную сеть			Станции обезжелезивания						Распределительная сеть		
		2 категория			число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	ВХОД			ВЫХОД			коммунальные		
		число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация				число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация
Запах при 20°С/60°С		20/20	20/20	3,1/3,2	3	0	0/0	9/9	7/7	2,7/2,7	9/9	1/1	0,3/0,3	39	0/0	0/0
Привкус	2	20	20	3,1	3	0	0	9	7	2,7	9	1	0,3	39	0	0
Цветность	20	20	20	37,1	3	0	3,65	9	8	33,2	9	1	9,41	39	0	4,87
Мутность	2,6	20	8	1,68	3	0	0	9	2	1,24	9	0	0,926	39	0	0,647
pH	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сухой остаток	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сульфаты	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хлориды	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жёсткость	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аммиак и ионы аммония	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нитраты	45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нитриты	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Железо общее	0,3	20	20	1,25	3	0	0,193	9	9	1,15	9	1	0,279	39	1	0,219
АПВ	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перманганатная окисляемость	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Марганец	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фториды	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефтепродукты	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цинк	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медь	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кадмий	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свинец	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий химической лабораторией  
(должность)

(подпись)

Н.В. Савицкая  
(инициалы, фамилия)