

Куда: г.Сенно ул. К.Маркса, 1 (факс 8 02135 51 853)
 Сенненский РЦГ и Э

**Результаты производственного контроля качества питьевой воды централизованных источников водоснабжения
 филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал»
 ВКУ №4 (г. Сенно и Сенненского район) январь 2022 г.**

Показатели (в соответствии с показателями, включенными в рабочие программы)	ПДК	Источники централизованного водоснабжения			Станции обезжелезивания (вход)			Станции обезжелезивания (выход)			Распределительная сеть		
		2 категория			число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	коммунальные		
		число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация							число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация
Запах при 20°С/60°С	2	12/12	10/10	2,8/2,8	10/10	10/10	3,2/3,2	10/10	0/0	0/0	75	7/7	1,1/1,3
Привкус	2	12	10	2,8	10	10	3,2	10	0	0	75	7	1,1
Цветность	20	12	10	32,7	10	10	32,5	10	0	8,02	75	29	17,9
Мутность	2,6	12	2	2,28	10	2	2	10	0	0,139	75	0	1,07
pH	6-9	6	0	7,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сухой остаток	1000	6	0	247,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сульфаты	500				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хлориды	350				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жёсткость	7,0	6	0	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аммиак и ионы аммония	1,5					-	-	-	-	-	-	-	-
Нитраты	45,0				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нитриты	3,0				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Железо общее	0,3	6	5	1,23	10	10	1,14	10	0	0,333	75	47	0,586
АПАВ	0,05	6	0	0,027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перманганатная окисляемость	5,0	6	0	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Марганец	0,1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фториды	1,5				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефтепродукты	0,1	6	0	0,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цинк	5,0				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медь	1,0				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кадмий	0,001				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свинец	0,01				-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий химической лабораторией
 (должность)

Сав
 (подпись)

Н.В. Савицкая
 (инициалы, фамилия)