

Куда: г. Чашники, ул. Советская, 35 (факс 8 02133 4 16 03)
Чашникский РЦГиЭ

**Результаты производственного контроля качества питьевой воды централизованных источников водоснабжения
филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал»
ВКУ №3 (г. Чашники и Чашникского район) за январь 2022 г.**

Показатели (в соответствии с показателями, включенными в рабочие программы)	ПДК	Источники централизованного водоснабжения			Перед подачей в распределительную сеть			Станции обезжелезивания						Распределительная сеть		
		2 категория			число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	ВХОД			ВЫХОД			коммунальные		
		число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация				число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация
Запах при 20°C/60°C		18/18	18/18	3,3/3,4	3	0	0/0	10/10	10/10	3,2/3,3	10/10	1/1	0,3/0,4	39	0/0	0/0,1
Привкус	2	18	18	3,3	3	0	0	10	10	3,3	10	1	0,4	39	0	0
Цветность	20	18	18	40,4	3	0	6,2	10	10	34,7	10	1	8,87	39	1	8,5
Мутность	2,6	18	6	2,63	3	0	0	10	2	1,83	10	0	0,232	39	0	0,334
pH	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сухой остаток	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сульфаты	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хлориды	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жёсткость	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аммиак и ионы аммония	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нитраты	45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нитриты	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Железо общее	0,3	18	18	1,7	3	0	0,168	10	10	1,7	10	2	0,407	39	1	0,211
АПАВ	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перманганатная окисляемость	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Марганец	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фториды	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефтепродукты	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цинк	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медь	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кадмий	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свинец	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий химической лабораторией
(должность)

Савицкая
(подпись)

Н.В. Савицкая
(инициалы, фамилия)