

Куда: г.п.Бешенковичи, ул.Витебское шоссе, 38 (факс 8 02131 6 51 16)
Бешенковичский РЦГиЭ

**Результаты производственного контроля качества питьевой воды централизованных источников водоснабжения
филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал»
ВКУ №2 (г.Бешенковичи и Бешенковичский район) за январь 2022г.**

Показатели (в соответствии с показателями, включенными в рабочие программы)	ПДК	Источники централизованного водоснабжения			Перед подачей в распределительную сеть (станция обезжелезивания)						Распределительная водопроводная сеть		
		2 категория			вход на станцию			выход со станции			2 категория		
		число наблюдений	число н/с значений	средняя концентрация	число наблюдений	число н/с значений	средняя концентрация	число наблюдений	число н/с значений	средняя концентрация	число наблюдений	число н/с значений	средняя концентрация
Запах при 20°С/60°С	2 балл	33/33	15/15	2,6/2,7	-	-	-	17/17	2/2	1,8/1,8	60/60	20/20	2,3/2,3
Привкус	2 балл	33	13	2,5	-	-	-	17	3	1,9	60	14	2,2
Цветность	20 °С	33	26	29	-	-	-	17	5	17,8	60	35	23,4
Мутность	2,6 мг/дм ³	33	20	2,73	-	-	-	17	2	1	60	18	2,17
рН	6-9 ед.рН	33	0	7,6	-	-	-	11	0	7,5	-	-	-
Сухой остаток	1000 мг/дм ³	33	0	172,5	-	-	-	11	0	163,6	-	-	-
Сульфаты	500 мг/дм ³	33	0	13,7	-	-	-	11	0	8,43	-	-	-
Хлориды	350 мг/дм ³	33	0	13,6	-	-	-	11	0	10,9	-	-	-
Жёсткость	7,0 °Ж	33	7	6,42	-	-	-	11	0	5,5	-	-	-
Аммиак и ионы аммония	1,5 мгN/дм ³	33	12	1,45	-	-	-	17	4	1,19	-	-	-
Нитраты	45,0 мг/дм ³	33	0	0,565	-	-	-	11	0	0,179	-	-	-
Нитриты	3,0 мг/дм ³	33	0	0,081	-	-	-	11	0	0,033	-	-	-
Железо общее	0,3 мг/дм ³	33	33	2,58	-	-	-	17	6	0,609	-	-	-
АП АВ	0,05 мг/дм ³	33	0	0,024	-	-	-	11	0	0,021	-	-	-
Перманганатная окисляемость	5,0 мг/дм ³	33	2	3,35	-	-	-	11	0	2,31	-	-	-
Марганец	0,1 мг/дм ³	33	0	0,057	-	-	-	11	0	0,04	-	-	-
Фториды	1,5 мг/дм ³	33	0	0,072	-	-	-	11	0	0,489	-	-	-
Нефтепродукты	0,1 мг/дм ³	33	0	0	-	-	-	11	0	0	-	-	-
Цинк	5,0 мг/дм ³	33	0	0,029	-	-	-	11	0	0,019	-	-	-
Медь	1,0 мг/дм ³	33	0	0,027	-	-	-	11	0	0,022	-	-	-
Кадмий	0,001 мг/дм ³	33	0	0	-	-	-	11	0	0	-	-	-
Свинец	0,01 мг/дм ³	33	0	0	-	-	-	11	0	0	-	-	-

Заведующий химической лабораторией
(должность)

Сав
(подпись)

Н.В. Савицкая
(инициалы, фамилия)