

Куда: г. Лепель, ул. Войкова, 69а (факс 8 02132 6 85 77)
Лепельский РЦГиЭ

**Результаты производственного контроля качества питьевой воды централизованных источников водоснабжения
филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал»
ВКУ №1 (г. Лепель и Лепельский район) за апрель 2022 г.**

Показатели (в соответствии с показателями, в включенными в рабочие программы)	ПДК	Источники централизованного водоснабжения				Перед подачей в распределительную сеть				Станции обезжелезивания						Распределительная сеть		
		2 категории		с/м концентрация	число наблюдений	число наблюдений	с/м концентрация	число наблюдений	число наблюдений	ВХОД		ВЫХОД		число наблюдений	с/м концентрация	КОММУНАЛЬНЫЕ		
		число наблюдений	число и/с значений							число и/с значений	с/м концентрация	число и/с значений	с/м концентрация			число наблюдений	число и/с значений	с/м концентрация
Запах при 20°C/60°C	2/2	32	4/5	1,1/1,1	13	0	0,1/0,1	-	-	-	-	12	0	0,2/0,2	192	31/32	0,9/0,9	
Привкус	2	32	2	0,5	13	0	0	-	-	-	-	12	0	0	192	23	0,8	
Цветность	20	32	17	17,7	13	0	4,65	-	-	-	-	12	0	3,93	192	27	12,2	
Мутность	2,6	32	3	0,733	13	0	<0,58	-	-	-	-	12	0	<0,58	192	53	0,774	
pH	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сухой остаток	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сульфаты	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хлориды	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жесткость	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аммиак и ионы аммония	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	0,325	-	-	-	-
Нитраты	45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нитриты	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Железо общее	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	0,125	-	-	-	-
АПВ	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перманганатная окисляемость	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Марганец	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фториды	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефтепродукты	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цинк	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медь	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кадмий	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свинец	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий химической лабораторией _____
(должность)

Савицкая
(подпись)

Н.В. Савицкая
(инициалы, фамилия)