

Куда: г. Лепель, ул. Войкова, 69а (факс 8 02132 6 85 77)
Лепельский РЦиЭ

**Результаты производственного контроля качества питьевой воды централизованных источников водоснабжения
филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал»
ВКУ №1 (г. Лепель и Лепельский район) за июнь 2022 г.**

Показатели (в соответствии с показателями, включенными в рабочие программы)	ПДК	Источники централизованного водоснабжения		Перед подачей в распределительную сеть			Станции обезжелезивания						Распределительная сеть			
		2 категории		число наблюдений	число и/с значений	с/м концентрация	ВХОД		ВЫХОД		число наблюдений	число и/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число и/с значений	с/м концентрация
		число наблюдений	число и/с значений				число и/с значений	с/м концентрация								
Запах при 20°С/60°С	2/2	56	14/14	1,4/1,4	13	0	0,1/0,1	2	0/0	0,5/0,5	12	0	0,25/0,25	194	34/34	0,9/0,9
Привкус	2	56	9	0,8	13	0	0	2	0	0	12	0	0	194	34	0,7
Цветность	20	56	28	24,3	13	0	5,79	2	1	18,5	12	0	4,35	194	56	13,1
Мутность	2,6	56	18	1,3	13	0	<0,58	2	0	1,0	12	0	<0,58	194	51	0,890
pH	6-9	32	0	7,4	2	0	7,45	2	0	7,35	12	0	7,2	-	-	-
Сухой остаток	1000	32	0	207,4	2	0	89,1	2	0	140,5	12	0	131,6	-	-	-
Сульфаты	500	24	0	40,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хлориды	350	24	0	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жесткость	7,0	32	9	5,7	-	-	-	2	0	5,9	12	0	3,71	-	-	-
Аммиак и ионы аммония	1,5	24	7	1,04	-	-	-	2	1	1,48	12	0	0,598	-	-	-
Нитраты	45,0	24	0	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нитриты	3,0	24	0	0,104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Железо общее	0,3	24	15	1,24	-	-	-	2	2	0,707	12	0	0,126	-	-	-
АПДВ	0,05	32	0	<0,025	2	0	<0,025	2	0	<0,025	12	0	<0,025	-	-	-
Перманганатная окисляемость	5,0	32	6	3,52	2	0	2,6	2	0	3,15	12	0	2,65	-	-	-
Марганец	0,1	24	7	0,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фториды	1,5	24	4	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефтепродукты	0,1	32	0	<0,005	2	0	<0,005	2	0	<0,005	12	0	<0,005	-	-	-
Цинк	5,0	24	0	0,0183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медь	1,0	24	0	0,0017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кадмий	0,001	24	0	<0,0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свинец	0,01	24	0	<0,0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий химической лабораторией
(должность)

Савицкая
(подпись)

Н.В. Савицкая
(инициалы, фамилия)