

Куда: г.Лепель, ул.Войкова, 69а (факс 8 02132 6 85 77)
Лепельский РЦГиЭ

Результаты производственного контроля качества питьевой воды централизованных источников водоснабжения филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал» ВКУ №1 (г.Лепель и Лепельский район) за май 2022 г.

Показатели (в соответствии с включенными в рабочие программы)	ПДК	Источники централизованного водоснабжения			Перед подачей в распределительную сеть				Станции обезжелезивания						Распределительная сеть					
		2 категория			число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	ВХОД			ВЫХОД			число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	
		число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация				число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация							
Запах при 20°С/60°С	2/2	32	4/4	1/1	13	0	0,1/0,1	-	-	-	14	0	0,3/0,3	194	31/32	0,9/0,9				
Привкус	2	32	2	0,6	13	0	0	-	-	-	14	0	0	194	23	0,8				
Цветность	20	32	18	16,1	13	0	4,41	-	-	-	14	0	6,39	194	61	12,0				
Мутность	2,6	32	5	0,707	13	0	<0,58	-	-	-	14	0	<0,58	194	54	0,771				
pH	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сухой остаток	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сульфаты	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хлориды	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жёсткость	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аммиак и ионы аммония	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	0,508	-	-	-	-	-	-	-
Нитраты	45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нитриты	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Железо общее	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	0,144	-	-	-	-	-	-	-
АПДВ	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перманганатная окисляемость	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Марганец	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фториды	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефтепродукты	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цинк	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медь	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кадмий	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свинец	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий химической лабораторией _____
(должность)

Сель
(подпись)

Н.В. Савицкая
(инициалы, фамилия)