

Куда: г. Чашники, ул. Советская, 35 (факс 8 02133 4 16 03)


Чашникский РЦГиЭ

**Результаты производственного контроля качества питьевой воды централизованных источников водоснабжения
филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал»
ВКУ №3 (г. Чашники и Чашникского район) за август 2022 г.**

Показатели (в соответствии с показателями, включенными в рабочие программы)	ПДК	Источники централизованного водоснабжения			Перед подачей в распределительную сеть			Станции обезжелезивания						Распределительная сеть		
		2 категория			число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	ВХОД			ВЫХОД			коммунальные		
		число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация				число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация
Запах при 20°С/60°С		33/33	29/29	3,1/3,1	3	0	0/0	9/9	9/9	3 / 3	9/9	0/0	0/0	70	6/6	0,6/0,6
Привкус	2	33	29	3,1	3	0	0	9	9	3	9	0	0	70	6	0,6
Цветность	20	33	31	33,1	3	0	4,88	9	9	26,4	9	0	4,81	70	10	9,75
Мутность	2,6	33	24	1,67	3	0	0	9	8	1,6	9	0	0,081	70	3	0,459
pH	6-9	23	0	7,3	-	-	-	9	0	7,12	9	0	6,8	-	-	-
Сухой остаток	1000	23	0	219,4	-	-	-	9	0	198	9	0	145,2	-	-	-
Сульфаты	500	16	0	33,1	-	-	-	8	0	32,3	8	0	16,5	-	-	-
Хлориды	350	16	0	7,77	-	-	-	8	0	6,43	8	0	3,93	-	-	-
Жёсткость	7,0	23	0	6,54	-	-	-	9	0	6,34	8	0	5,52	-	-	-
Аммиак и ионы аммония	1,5	16	0	0,754	-	-	-	8	0	0,711	8	0	0,275	-	-	-
Нитраты	45,0	16	0	0,584	-	-	-	8	0	0,533	8	0	0,125	-	-	-
Нитриты	3,0	16	0	0,085	-	-	-	8	0	0,081	8	0	0,016	-	-	-
Железо общее	0,3	26	26	1,13	3	0	0,135	8	8	0,908	8	0	0,166	70	15	0,335
АПав	0,05	23	0	0,033	-	-	-	9	0	0,032	9	0	0	-	-	-
Перманганатная окисляемость	5,0	26	0	4,2	-	-	-	9	0	4,08	9	0	2,86	-	-	-
Марганец	0,1	16	0	0,078	-	-	-	8	0	0,071	8	0	0,031	-	-	-
Фториды	1,5	6	0	0,077	-	-	-	-	0	-	8	0	0,465	-	-	-
Нефтепродукты	0,1	23	0	0,047	-	-	-	9	0	0,043	9	0	0,028	-	-	-
Цинк	5,0	16	0	0,0123	-	-	-	8	0	0,0113	8	0	0,0030	-	-	-
Медь	1,0	16	0	0,0109	-	-	-	8	0	0,0101	8	0	0,0023	-	-	-
Кадмий	0,001	16	0	0,0005	-	-	-	8	0	0,0004	8	0	0,0002	-	-	-
Свинец	0,01	16	0	0,0005	-	-	-	8	0	0,0004	8	0	0,0002	-	-	-

Заведующий химической лабораторией

(должность)


(подпись)

Н.В. Савицкая

(инициалы, фамилия)