

**Результаты производственного контроля качества питьевой воды централизованных источников водоснабжения
филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал»
ВКУ №3 (г. Чашники и Чашникского район) за октябрь 2022 г.**

Показатели (в соответствии с показателями, включенными в рабочие программы)	ПДК	Источники централизованного водоснабжения			Перед подачей в распределительную сеть			Станции обезжелезивания						Распределительная сеть		
		2 категория			число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	ВХОД			ВЫХОД			КОММУНАЛЬНЫЕ		
		число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация				число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация
Запах при 20°С/60°С		20/20	20/20	3,3/3,4	3	0	0/0	9/9	9/9	3/3	9/9	0/0	0/0	39	0/0	0/0
Привкус	2	20	20	3,3	3	0	0	9	9	3	9	0	0	39	0	0
Цветность	20	20	20	33,8	3	0	4,17	9	9	25,8	9	0	5,78	39	0	6,42
Мутность	2,6	20	16	1,62	3	0	0	9	5	1,51	9	0	0	39	0	0,12
pH	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сухой остаток	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сульфаты	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хлориды	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жёсткость	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аммиак и ионы аммония	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нитраты	45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нитриты	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Железо общее	0,3	20	20	1,3	3	0	0,083	9	9	0,955	9	1	0,238	39	2	0,241
АПАВ	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перманганатная окисляемость	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Марганец	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фториды	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефтепродукты	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цинк	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Медь	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кадмий	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свинец	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий химической лабораторией
(должность)

Сав
(подпись)

Н.В. Савицкая
(инициалы, фамилия)