

Куда: г.Лепель, ул.Войкова, 69а (факс 8 02132 6 85 77)
Лепельский РЦГиЭ

**Результаты производственного контроля качества питьевой воды централизованных источников водоснабжения
филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал»
ВКУ №1 (г.Лепель и Лепельский район) за февраль 2023 г.**

Показатели (в соответствии с показателями, включенными в рабочие программы)	ПДК	Источники централизованного водоснабжения				Перед подачей в распределительную сеть				Станции обезжелезивания						Распределительная сеть			
		2 категория				число наблюдений	число наблюдений	число в/с значений	с/м концентрация	ВХОД		ВЫХОД		число наблюдений	число в/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число в/с значений	с/м концентрация
		число наблюдений	число в/с значений	с/м концентрация	число наблюдений					число в/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число в/с значений						
Запах при 20°С/60°С	2/2	32	4/4	1,0/1,0	13	0	0/0	-	-	12	0	0,2/0,2	194	33/33	0,9/0,9	-	-		
Привкус	2	32	4	0,7	13	0	0	-	-	12	0	0	194	23	0,7	-	-		
Цветность	20	32	19	16,3	13	0	3,6	-	-	12	0	4,64	194	44	10,7	-	-		
Мутность	2,6	32	4	0,652	13	0	<0,58	-	-	12	0	<0,58	194	37	0,678	-	-		
pH	6-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сухой остаток	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сульфаты	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Хлориды	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Жёсткость	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Аммиак и ионы аммония	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0,484	-	-	-	-	-		
Нитраты	45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нитриты	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Железо общее	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0,1	-	-	-	-	-		
АПАВ	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Перманганатная окисляемость	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Марганец	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Фториды	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефтепродукты	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Цинк	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Медь	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кадмий	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Свинец	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Заведующий химической лабораторией _____
(должность)

Савицкая
(подпись)

Н.В. Савицкая
(инициалы, фамилия)