

Куда: г.Чашники, ул.Советская, 35 (факс 8 02133 4 16 03)

Чашникский РЦГ иЭ

**Результаты производственного контроля качества питьевой воды централизованных источников водоснабжения  
филиала «Лепельводоканал» УП «Витебскоблводоканал»  
ВКУ №3 (г. Чашники и Чашникского район) за май 2023 г.**

Показатели (в соответствии с показателями, включенными в рабочие программы)	ПДК	Источники централизованного водоснабжения			Перед подачей в распределительную сеть			Станции обезжелезивания						Распределительная сеть		
		2 категория			число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	ВХОД			ВЫХОД			коммунальные		
		число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация				число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация	число наблюдений	число н/с значений	с/м концентрация
Запах при 20°С/60°С		40/40	35/35	<b>2,9/2,9</b>	3/3	0	0/0	9/9	9/9	<b>3/3</b>	9/9	0/0	0/0	85	33/33	1,4/1,4
Привкус	2	40	35	<b>2,9</b>	3	0	0	9	9	<b>3</b>	9	0	0	85	33	1,4
Цветность	20	40	35	<b>27,4</b>	3	0	4,53	9	9	<b>29,2</b>	9	0	4,8	85	33	14,8
Мутность	2,6	40	35	<b>1,58</b>	3	0	0	9	9	<b>1,87</b>	9	0	0	85	10	0,814
pH	6-9	30	24	9,6	-	-	-	9	0	7,4	9	0	6,7	-	-	-
Сухой остаток	1000	30	0	229,7	-	-	-	9	0	192,9	9	0	123,3	-	-	-
Сульфаты	500	21	0	32,9	-	-	-	2	0	37,3	2	0	22,3	-	-	-
Хлориды	350	21	0	7,3	-	-	-	2	0	7,05	2	0	4	-	-	-
Жёсткость	7,0	30	0	6,34	-	-	-	9	0	6,63	9	0	4,9	-	-	-
Аммиак и ионы аммония	1,5	21	0	0,803	-	-	-	2	0	0,605	2	0	0,41	-	-	-
Нитраты	45,0	21	0	0,627	-	-	-	2	0	0,46	2	0	0,12	-	-	-
Нитриты	3,0	21	0	0,065	-	-	-	2	0	0,054	2	0	0,016	-	-	-
Железо общее	0,3	37	35	<b>1</b>	3	0	0,107	2	2	<b>1,05</b>	2	0	0,055	85	42	0,53
АПАВ	0,05	30	0	0,031	-	-	-	9	0	0,034	9	0	0	-	-	-
Перманганатная окисляемость	5,0	30	0	4,1	-	-	-	9	0	4,5	9	0	2,74	-	-	-
Марганец	0,1	21	0	0,071	-	-	-	2	0	0,074	2	0	0,024	-	-	-
Фториды	1,5	21	0	0,92	-	-	-	2	0	1,02	2	0	0,57	-	-	-
Нефтепродукты	0,1	30	0	0,041	-	-	-	9	0	0,034	9	0	0,007	-	-	-
Цинк	5,0	27	0	0,0122	-	-	-	2	0	0,0125	2	0	0,0018	-	-	-
Медь	1,0	27	0	0,0110	-	-	-	2	0	0,0115	2	0	0,0014	-	-	-
Кадмий	0,001	27	0	0,0004	-	-	-	2	0	0,0004	2	0	0	-	-	-
Свинец	0,01	27	0	0,0004	-	-	-	2	0	0,0004	2	0	0	-	-	-

Заведующий химической лабораторией  
(должность)

*Сав*  
(подпись)

Н.В. Савицкая  
(инициалы, фамилия)